

В ходе проведённой проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности администрации сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ:

Помещения сельского дворца культуры, в котором расположена администрация сельсовета, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (НПБ 110-03, НПБ 104-03).

В нарушении п. 21 Правил противопожарного режима в РФ не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания. Деревянные конструкции сценической коробки и сценическое оформление не обработаны огнезащитным составом.

Лестничные марши, ведущие с первого на второй этаж, не имеют требуемого предела огнестойкости (п. 5.18* СНиП 21-01-97).

Дальнейшее бездействие со стороны администрации сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ может вызвать наступление тяжелых последствий – возникновение пожаров на территории сельского поселения, нарушение прав жителей на охрану жизни и здоровья, гарантированных действующим законодательством, создание угрозы причинения вреда их жизни и здоровью и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими администрации сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, отсутствии контроля со стороны главы сельсовета за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять меры по устранению изложенных в нем нарушений законодательства.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, приложить копию распоряжения (приказа) о наказании.
3. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению изложенных в настоящем представлении нарушений, и недопущению подобных фактов в будущем.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор района
советник юстиции

А.А. Надежкин